

Акт о выходе из строя оборудования

Заказчик: ООО «Вентикомпартсервис»
(полное наименование юридического лица с его организационно – правовой формой)

Адрес: г. Москва, Маршала Жукова пр.т, дом 78
(фактический адрес установки оборудования)
корп. 4, помещение VIII, кабинета 3.

Настоящий Акт составлен о том, что «10» апреля 2018 г. на лифте (-ах) / эскалаторе (-ах) регистрационный (-ые) №№ 298408087

в результате осмотра лифта, было обнаружено, что
вышло из строя следующее оборудование:

Перечень узлов и деталей, подлежащих замене:

№	Наименование оборудования его тип	Количество	Примечание
1	<u>обрыв центральной пряди</u>		
2	<u>тросового каната лифта</u>		
	<u>№ 298408087</u>	<u>1</u>	
3	_____		
4	_____		
5	_____		

Представитель заказчика

инженер В.В.Велич | Косенков В.
должность подпись расшифровка

Представитель
ООО «КомбоЛифт Сервис»

электромеханик | Косенков В.В.
должность подпись расшифровка

«10» апреля 2018г.